

„Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8(3952)752917 ф.8(3952)752957 E-mail:
ogpn@alpha.irk.sibrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Кутского и
Нижнеилимского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области**

(наименование органа государственного надзора)

Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 138, тел. 5-26-13, E-mail: 83956552613@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Г. Усть-Кут, ул. Кирова

138

(место составления акта)

«17»августа 2018г.

(дата составления акта)

« 16 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 49

«17» августа 2018г по адресу/адресам: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. ул. Пушкина 107,
г. Усть-Кут, ул. Хорошилова 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Усть-Кутского и Нижнеилимского районов по пожарному надзору Говорина В.В от 09 августа 2018г. №49 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум»(ГБПОУ ИО УКПТ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» августа 2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность - 1 час

«17»августа 2018 г с 15 час. 00 мин до 16 час 00 мин. Продолжительность- 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам, г. Усть-Кут, ул. Кирова 138, т. 5-26-13

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) И.О Директора ГБПОУ ИО УКПТ Кириенко В.Л 13.08.2018г в 15 часов 00 минуты

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор по пожарному надзору по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам Победимская Алёна Александровна, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Исполняющая обязанности директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум» Кириенко В.Л

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Предметом осмотра является:

Предметом осмотра является территория, здания и помещения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум», расположенного по адресам: г. Усть-Кут, ул. Пушкина 107., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова 5

На территории училища (г. Усть-Кут, ул. Пушкина 107) расположены: 4-этажное здание учебного корпуса, с подвальным помещением, общей площадью 2576 кв.м, 1982 года постройки. Стены и перекрытия кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шиферная по деревянной обрешетке, освещение электрическое. с каждого этажа здания проектными решениями предусмотрено по 2 эвакуационных выхода, на каждом этаже здания смонтирована система автоматической пожарной сигнализацией, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, имеются первичные средства пожаротушения.

Учебный корпус соединен теплым переходом с двухэтажным административно-бытовым корпусом с подвальным помещением, общей площадью 2390 кв.м., стены и перекрытия кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шиферная по деревянной обрешетке, освещение электрическое, из здания имеется 4 эвакуационных выхода, на каждом этаже здания смонтирована система автоматической пожарной сигнализацией, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В здании имеется 8 пожарных кранов

На территории расположены двухэтажные учебно-производственные мастерские, кирпичные, общей площадью 1909,7 кв.м, с подвальным помещением, крыша из асбестоцементных волновых шатров. Помещения училища оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, первичными средствами пожаротушения.


Так же предметом осмотра является общежитие, расположенное по адресу : г.Усть-Кут, ул. Хорошилова 5, принадлежащее государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум». Здание двухэтажное, 2 степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, общей площадью 846,3 кв.м, со второго этажа здания проектными решениями предусмотрено 2 эвакуационных выхода, всего из здания имеется 4 эвакуационных выхода. Помещение общежития оборудовано АПС и СОУЭ, имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения


В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативно-правовых актов): Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, п.1-11,1-12,1-13, 1-17,1-30,1-32,1-43,1-47,1-49, 1-55, 1-55,1-56, 1-60

ранее выданного законного предписания по устранению нарушений в области пожарной безопасности № 21/1/1/-61 от 28.04.2018 года выполнены. Срок исполнения пунктов № 1-29,1-42,1-33,1-41 предписания 21/1/1-61 от 28.04.2018 года перенесены на 04.09.2018 года.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор по пожарному надзору по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам Победимская Алёна Александровна
«17» августа 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ИО директора ГБПОУ ИО УКПТ В.Л Кириенко

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 17 » августа 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
8 3952 399999