

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Иркутской области**

(наименование территориального органа МЧС России)
**664003, Иркутская область, г. В Иркутск, ул. Красноармейская, 15, а/я 78,
т.ф. Е-mail**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 136, тел., 5-26-13**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Акт N 2-18-5
обследования

"09" марта 2016 г.

г. Усть-Кут

(город, село, поселок)

15 ч 00 мин.

**Главный государственный инспектор по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому
районам по пожарному надзору Казеко Иван Геннадьевич**

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. "09" марта 2016г. до 16 ч 30 мин.
"09" марта 2016 г. проведено обследование документов, объектов
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

(наименование объекта)

**Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум»**

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

**666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 107; 666780,
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, д. 7; Иркутская
область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 78; Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Речников, д. 2.** при обследовании совместно с

Исполняющей обязанности директора Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усть-
Кутский промышленный техникум» Лысовой Эльвирой Николаевной

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,
имя, отчество представителя юридического лица или представителя
индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,
владельца собственности, имущества и т.п.

Предметом осмотра является:

1. Административно-бытовой корпус 1982 года постройки, расположенный по
адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 107 литера А. Здание
двухэтажное 2 степени огнестойкости, площадью 2290,5 м2. Стены кирпичные,
перекрытия – железобетонные плиты, кровля – профилированный лист по деревянной
обрешетке, отопление центральное водяное, освещение - электрическое. Эвакуационные
выходы и пути содержатся в исправном состоянии. Имеются организационно-
распорядительные документы по пожарной безопасности. Помещения оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на случай
пожара, обеспечено дублирование звукового сигнала о возникновении пожара на пульт
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей
этот сигнал организацией.

2. Учебный корпус 1982 года постройки, расположенный по адресу: Иркутская
область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 107 литера Б. Здание четырёхэтажное 2 степени

огнестойкости, площадью 2059,2 м². Стены кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, кровля - шифер по деревянной обрешетке, отопление центральное водяное, освещение - электрическое. Эвакуационные выходы и пути содержатся в исправном состоянии. Имеются организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на случай пожара, обеспечено дублирование звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.

3. Учебно-производственные мастерские 1982 года постройки, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 107 литера В. Здание двухэтажное 2 степени огнестойкости, площадью 1931 м². Стены кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, кровля - шифер по деревянной обрешетке, отопление центральное водяное, освещение - электрическое. Эвакуационные выходы и пути содержатся в исправном состоянии. Имеются организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на случай пожара, обеспечено дублирование звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.

4. Автодром, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 78. Представляет собой открытую площадь для обучения езде на автомобиле.

5. Учебные мастерские 1966 года постройки, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, д. 7. Здание двухэтажное 2 степени огнестойкости, площадью 1496,1 м². Стены кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, кровля - шифер по деревянной обрешетке, отопление центральное водяное, освещение - электрическое. Эвакуационные выходы и пути содержатся в исправном состоянии. Имеются организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на случай пожара, обеспечено дублирование звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.

6. Здание учебного корпуса, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 2. Здание трёхэтажное 2 степени огнестойкости, площадью 2618,2 м². Стены кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, кровля - шифер по деревянной обрешетке, отопление центральное водяное, освещение - электрическое. Эвакуационные выходы и пути содержатся в исправном состоянии. Имеются организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей на случай пожара, обеспечено дублирование звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.


по результатам которого установлено:

1) В ходе проведения обследования выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен:

И.о. директора Лысова Э.Н.
(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
или иного должностного лица организации; фамилия,
инициалы индивидуального предпринимателя, их


(подпись)

законных представителей, а также лиц,
присутствовавших при проведении обследования)
"09" марта 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

И.о. директора Лысова Э.Н.

(Фамилия, инициалы законного представителя
юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
организации, фамилия, инициалы индивидуального
предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина))



Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

"09" марта 2016 г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор по Усть-Кутскому
и Нижнеилимскому районам
по пожарному надзору Казеко И.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

" 09 " марта 2016 г.



(подпись)

М.Л.П. <*>

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.